

Kvalitātes prasības mineralizēto joslu ierīkošanai un kopšanai

Mērķis – kavēt meža ugunsgrēku izplatīšanos

1. Mineralizēto joslu ierīkošanu un iepriekš ierīkoto mineralizēto joslu kopšanu veic no augsnes atkuššanas brīža līdz ugunsbīstamā perioda sākumam.
2. Mineralizētās joslas minimālais platums 1,5 metri.
3. Mineralizētajā joslā augsne apvēršama līdz minerālaugsnes slānim.
4. No mineralizētās joslas novācamā izgāztie koki, to daļas un citi priekšmeti, kas var sekmēt uguns izplatīšanos pāri mineralizētajām joslām.
5. Katrā konkrētā gadījumā papildus prasības nosaka meža iecirkņa vadītājs.

Ar kvalitātes prasībām mineralizēto joslu ierīkošanai un kopšanai meža ugunsdrošībā
iepazīnos:

UZŅĒMĒJA PĀRSTĀVIS

.....
datums

“.....”
uzņēmuma nosaukums

vārds, uzvārds, paraksts

AS “LATVIJAS VALSTS MEŽI” PĀRSTĀVIS

.....
datums

iecirknis, amats

vārds, uzvārds, paraksts